

Maarla grupa

Atbilstības deklarācija 00352023

Ražotājs: Sopvalrn Oy
Uzņēmuma ID: 2031473-6

Adrese: Kälkynvuorentie 2, 44500 Viitasaari
Ražošanas vieta: Kälkynvuorentie 2, 44500 Viitasaari



Kategorija:

ASP izslēgšanas un vadības aizbīdņi: ASP-1 ASP-3, ASP-3E, ASP-3EK

Produkta apraksts:

Arr **slēgšanas** un vadības aizbīdņi ir **paredzēti ventilācijas kanālu** aizvēršanai un **ventilācijas atveres regulēšanai** ventilācijas sistēmās. Standarta produkti ir izgatavoti no karsti cinkota tērauda. Šīs produktu grupas produkti tiek ražoti taisnstūrveida un apaļām ventilācijas kanālu sistēmām. Sopvalmi kvalitātes sistēmas ir sertificētas, lai atbilstu ISO 9001 standartam.

Produkta atbilstība:

- Ražošanas metodes atbilst "Vispārējo ražošanas metožu vadlīniju" (TO1-01) standarta prasībām
- **Produkti atbilst šādu standartu prasībām:**
 - SFS-EN 1505: 2001 Ēku ventilācija. Taisnstūrveida kanāli un kanālu daļas no lokšņu metāla Izmēri
 - SFS-EN 1506: 2007 Ēku ventilācija. Apaļi kanāli un kanālu sekcijas no lokšņu metāla. Dimensijas
 - SFS-EN 10088-2:2014 Nerūsējošais tērauds 2. daļa: Korozijas izturīgas loksnes un sloksnes vispārējai lietošanai.
 - SFS-EN 1751:2014 Ēku ventilācija. Termināļiem. **Slēgierīču** un vadības ierīču plūsmas pārbaude.
 - SFS-EN 10346:2015 Lokšņu metāls, kas pārklāts ar nepārtrauktas karstās iegremdēšanas metodi Tehniskie piegādes noteikumi un nosacījumi
- Produkti atbilst noteikumu Nr. 49 prasībām (26.07.2013)
- Produkti ir piemēroti izmantošanai klimatiskajā stresa klasē CI-C3 (ISO 9223:2012)
- Produkti atbilst Sopvalmi ražošanas sistēmas prasībām:
 - ASP – **Izslēgšanas** un vadības aizbīdņi

Jari Puukilainen,
Izpildedirektors Viitasaari 04.09.2023

maarla

iankarakenne

sopvalm

Mustasuontie 20 telkkistentie 7 kälkynvuorentie 2
44500 Viitasaari 70460 Kuopio 44500 Viitasaari
014 562 049 017 282 7264 0207969 260