

FIRE DAMPERS IN WALL - LARGE OPENINGS

Ugunsdrošie vārsti sienā - lielie atverumi

SEALING SYSTEM / BLĪVĒJUMA PRINCIPS

Fireproof sealing of fire dampers outer space by applying a double layer of **AF PANEL**, glued and sealed with **AF SEAL W** sealant. System designed to protect fire damper penetrations through wall openings.



Ugunsdrošības vārstu atveres blīvējums, izmantojot divas AF PANEL plākšņu kārtas, kas ielīmētas un noblīvētas ar AF SEAL W hermētiķi. Sistēma ir paredzēta, lai aizsargātu ugunsdrošības vārstu sienu šķērsojumus.

Opening size / atv. izmērs	Wall thickness / sienas biezums	Fire resistance class / ug.izt.klase	Certification / sertifikāti
≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	EI 120	IG 338324/3824FR ref. "E"


APPLICATION - RIGID WALL / masīva siena

Opening size / atv.izmērs	Wall thickness / sienas biezums	Fire resistance class / ug.izt.klase	Certification / sertifikāti
≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	EI 120	IG 338324/3824FR ref. "E"

Flexible Wall / ģipša starpsiena



Rigid Wall / masīva siena



APPLICATION METHOD

- Seal the opening around the fire damper by applying a double layer of **AF PANEL** glued and smoothed with **AF SEAL W**.

LIETOŠANAS METODE

- Aizpildiet atveri ap ugunsdrošības vārstu, ievietojot divas AF PANEL plākšņu kārtas, ielīmējot un izlīdzinot tās ar AF SEAL W.