

1. Produkts: Gaisa sadalītājs tīram telpam  
Typ(s): HEPA box
2. Ražotājs MANDÍK, a.s.  
Dobříšská 550, 267 24  
Hostomice Czech Republic  
ID 26718405
4. Pielietojums: Produkts ir būvizstrādājums, kas paredzēts izmantošanai kā daļa no ēkas HVAC kanālu sistēmas.



3. Deklarācija: Ražotājs apliecina, ka iepriekš norādītā tipa (tipu) izstrādājumiem tika veikts atbilstības novērtējums tehnisko standartu prasībām un ir izpildīti noteikumi, un apliecina, ka izstrādājuma darbība atbilst prasībām, noteiktas likumā Nr. 102/2001 Coll. 3. §, 1. un 2. punkts ar grozījumiem.  
Produkts ir drošs paredzētajos lietošanas apstākļos. Ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka visi tirgū laistie izstrādājumi atbilst tehniskajai dokumentācijai un būtiskajām prasībām. Ja izstrādājumā tiek veiktas izmaiņas bez ražotāja piekrišanas, šī deklarācija zaudē spēku.

6. Tehniska dokumentācija, tehniskie standarti un noteikumi, saskaņā ar kuriem tika novērtēta atbilstība un izsniegta deklarācija:

TPM 154/22  
DIN 1946 part 4 (09-2018), VDI 6022 sheet 1 (1/2018), VDI 3803 sheet 1 (05/2020) ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019)  
SWKI VA105-01 (08/2015), SWKI VA104-01 (01/2019)  
EN 1822-1: 2019, EN ISO 14644-3: 2019, EN 1751: 2014  
EN ISO/IEC 17050-1: 2010, EN ISO/IEC 17050-2: 2004.

7. Trešo pušu novērtējumi un testi:

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Germany, ir veikusi atbilstības novērtēšanu saskaņā ar DIN 1946 part 4 (09-2018), VDI 6022 sheet 1, (1/2018), VDI 3803 sheet 1 (05/2020), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019), SWKI VA105-01 (08/2015), SWKI VA104-01 (01/2019), un izsniedza atskaiti W-355575-22-Zd, un sertifikātu ar 2022-04-28. Sertificēta laboratorija No. 1313 veica filtrācijas efektivitātes testus saskaņā ar EN ISO 14644-3: 2019, un spiediena kritumu, un ir izsniedza testa atskaiti no 06/2022.

8. Tehniskā dokumentācija, uzstādīšanas un lietošanas instrukcija: TPM 154/22.

Hostomice, 2022-07-01



Mgr. Jan Mičan  
CEO, Ppa  
MANDÍK, a.s.